

Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Zalecenia techniczne Nr 12/25

Data pisma: 08.04.2025
Nr pisma: TD25-03-0403910-03
Sprawa: Zalecenia techniczne
Kontakt: Patrycja Zajewska
Telefon: 571 668 079
E-mail: Patrycja.Zajewska@tauron-dystrybucja.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF”
59-620 Gryfów Śląski
Ul. Kolejowa 64
Polska

Dotyczy: budynku wielolokalowego w Gryfowie, ul. Kolejowa 47,48

Szanowni Państwo,

W związku z prośbą o wydanie zaleceń technicznych dotyczących **budynku wielolokalowego w Gryfowie, ul. Kolejowa 47, 48** informujemy, że pobór energii elektrycznej poprzez instalację wewnętrzną utrzymywaną w nienależytym stanie lub z wykorzystaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego nieodpowiadającego wymaganiom technicznym, stanowi naruszenie obowiązków odbiorcy wynikających z zawartych umów. Naruszenie to może być podstawą do wypowiedzenia zawartej umowy kompleksowej/dystrybucyjnej.

Wobec powyższego zalecamy z istniejącego złącza kablowego ułożyć nowy odcinek WLZ poza mieszkaniami i pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. WLZ zabezpieczyć rurami osłonowymi na tynku, nie przecinając w poszczególnych piętrowych puszkach rozgałęźnych. Dopuszcza się układanie WLZ pod tynkiem, rury osłonowe mocować uchwyty odpornymi na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. W miejscu niekolidującym z innymi urządzeniami na parterze i piętrach klatki schodowej zabudować typową piętrową puszkę rozgałęźną przystosowaną do oplombowania. Obok zabudować przystosowane do odczytu inkasenckiego szafki licznikowe SL dla wszystkich układów pomiarowych oddzielnie, w tym lokale usługowe. W szafkach zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe w obudowach przystosowanych do oplombowania, zalecane S301/303 o wartości zgodnej z umową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych. Stary odcinek WLZ i wyłączone z eksploatacji urządzenia zdemontować.

Instalację wykonać w układzie TN-S przewód PE uziemić.

Uwaga: W rozdzielni głównej dla administracyjnego układu pomiarowego zabudować typową szafkę licznikową, obwody administracyjne łączyć w oddzielnej szafce.

Wykonać trwałe opisy na poszczególnych szafkach odpowiadające numeracji mieszkań i lokali. Plomby dostawcy energii elektrycznej prosimy zachować i przekazać monterowi, który będzie dokonywał ponownego oplombowania. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000m³

Zalecenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. z późn. zm.)

Po wykonaniu zgłosić do oplombowania w Tauron Punkt obsługi Klienta Lubań ul. Kościuszki 11 A. Do zgłoszenia dołączyć oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej, które jest dostępne na stronie : www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów:

- listownie na adres: 59-800 Lubań, ul: Kościuszki 11A pok. 7
- elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz
- telefonicznie pod numerem: 571 668 079.

Prosimy, by w korespondencji powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik


Dariusz Rodak